

भिवंडी निगमपर शहर महानगरपालिका भिवंडी



ब.प्र.क्र./२०/२०१०-२०११
ज.क्र.नं.र.वि./४
दिनांक १३/१२/२०११

ब व ड-३

द.क्र. २६००/२०११

पाने ३५/५५

(अपेंडीक्स XIII)

नियत क्र.६(४)

पाया तपासणी प्रमाणपत्र

प्रति,

श्री. रमेश डी.ठक्कर व इतर-१

द्वारा : एम.नाखुदा कन्सल्टंट इंजिनियर

स.२५,सौदागर मोडल्ला,भिवंडी

ब व ड-२

द.क्र. ६२३/२०१५

पाने ३५/६०

विषय :- पायातपासणी प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.....

मोजे-नारपोली येथील स.नं. ७/३ व ७/५

संदर्भ :- १) बा.कायलयाची बांधकाम परवानगी क्र.नं.र.वि./प्राप्र/१९०५
दि.०९/११/२०१०,

२) आपले इंजिनियर ह्यांची पायापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबतची सूचना
दि.०७/०५/२०११.

महोदय,

संदर्भिय क्र.१ अन्वये आपणास मोजे-नारपोली येथील स.नं. ७/३ व ७/५ मधील ५४०७.६२ चौ.मी. क्षेत्रावर बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार आपण संदर्भिय पत्र क्र.२ अन्वये आपण इमारत प्रकार २ ह्या पायापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण केल्याचे कळविले आहे. दि.१२/०५/२०११ रोजी जागेची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केली असता, आपण इमारतीचे पायापर्यंतचे बांधकाम सर्वसाधारण परवानगीनुसार केले असल्याने इमारतीचे पायावरील बांधकाम मंजूर नकाशानुसार पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. १ मध्ये नमूद बांधकाम परवानगीपत्रातील अटी व शर्ती कायम ठेवून खालील अटींवर मंजूरी देण्यात येत आहे.

- १) भूकंपाचा संभाव्य धोका विचारात घेऊन इमारतीच्या सांगाड्याची संरचना भूकंप प्रतिबंधक इमारतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या आवश्यक संरचनेप्रमाणे परवानाधारक व अहर्ताधारक स्ट्रक्चरल इंजिनियर यांचेकडून तयार करून घेऊन मनपाकडे सादर करणेत यावे.
- २) पाया तपासणी प्रमाणपत्रानंतर पायामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे फेरफार केल्यास आपले प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल व असे बांधकाम अनधिकृत समजून काळजीपूर्वक फुपया नोंद घ्यावी.
- ३) प्रस्तावित इमारतीमध्ये तळमजल्यावर प्रस्तावित केलेल्या स्लिटचा जागा पाहिलेला असल्यास तो तळमजल्यावरून व त्याची उंची जमिनीपासून, बिमच्या तळापर्यंत २.४ मी. पेक्षा जास्त करण्यात येऊन ते चौहोबाजूने खुले ठेवण्यात यावेत व भूकंपाची संभाव्य धोका विचारात घेऊन दायजीम लावणेत यावे.

PTP ६८



ETP

Blam

R. R. Yalaviya