



## भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी.



जुना एस.टी.स्टॅण्ड काप आळी, भिवंडी-४२१३०२, जि. ठाणे.

Phones : 02522 – 25314 / 255315 Fax: 02522 – 252074.

Email : bncmewsd@gmail.com

जा.क्र.भिनिशमनपा/पा.पु.वि./१३३५/२०२३

दिनांक:- २१/०८/२०२३

प्रति,

मा.सहाय्यक संचालक,

नगररचना विभाग,

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका,भिवंडी.

विषय :- बांधकाम परवानगी मिळणेबाबत.

मौजे — कामतघर येथील स.न.१६४/११

संदर्भ :- १) मे शत्रुंजय रिअल्टी एल एल पी कु मू भागीदार जितेन शहा द्वारा श्रध्दा परांजपे आर्कि.यांचा बांधकाम परवानगी मिळणेबाबत दि.०९/०८/२०२३ रोजीचा अर्ज.

२) बां.प्र.क्र./- जा.न.र.वि./२४२०,दि.१८/०८/२०२३ रोजीचे पत्र.

प्रस्तुत प्रकरणी नगररचना विभागाकडे मे शत्रुंजय रिअल्टी एल एल पी कु मू भागीदार जितेन शहा द्वारा श्रध्दा परांजपे आर्कि. यांचा दि. ०९/०८/२०२३ रोजीचा अर्ज. संदर्भ क्र.२ अन्वये आपल्या विभागाकडून प्रस्तुत इमारतीसाठी ड्रेनेज व पाणी पुरवठा व्यवस्थेसंबंधी ना-हरकत दाखला अपेक्षिलेली आहे.

त्या अनुषंगाने विषयांकित ठिकाणी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली असता मौजे — कामतघर येथील स.न.१६४/११ या ठिकाणी तळमजलाअधिक २२ मजल्यामध्ये १४६ सदनिका बनविण्याचे प्रयोजन असल्याचे सादर केलेल्या आराखडयात दिसून येत आहे. सदर इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर इमारतीस अंदाजे ८०००० ते ९०००० लि. प्रतिदिन इतक्या पाण्याची आवश्यकता असून इमारतीच्या बाजुस कमी व्यासाची जल वितरण वाहिनी अस्तित्वात असून इमारत पूर्ण झाल्यानंतर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था महानगरपालिकेकडून उपलब्धते नुसार करण्यांत येईल. तसेच इमारतीच्या इतर पाण्याच्या वापराकरीता विकासक यांनी स्वतःची यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे व प्रस्तुत इमारतीच्या मलनिःसारणाकरीता संप्टीक टँकची व्यवस्था करावयाची आहे. तसेच इमारतीच्या कामामध्ये नैसर्गिक पावसाच्या पाण्याचे निचरा होणा-या जागा बाधीत न करता गटार, नाला बांधण्याची व्यवस्था विकासक यांनी स्वतः करावयाची आहे.

या अटीच्या अधिन राहून या कार्यालयाकडून इमारतीचे बांधकाम करणेकरीता पाणी पुरवठा व ड्रेनेज ना-हरकत दाखला देणेत येत आहे.

  
(संदिप पटणावर)

कार्यकारी अभियंता (पा.पु.वि.)

भिवंडी नि.शहर महानगरपालिका,भिवंडी.